

Ref.: Presupuesto 16/18 **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DE TRÁFICO EN MAGALLUF”**

NOTA ACLARATORIA (I)

Mediante la presente nota aclaratoria hacemos pública una consulta planteada en el procedimiento de referencia:

- *Habla de adaptar una cámara existente, ¿en qué consiste esta adaptación? La adaptación consiste en pasar de salida cobre a fibra óptica. Está previsto en las unidades de obra.*

- *No aparecen cables. ¿los instala otra empresa o ya están instalados? Efectivamente, los cables ópticos y eléctricos están instalados.*

- *No aparecen fusiones, ¿están fusionadas las fibras? Efectivamente, las fibras están fusionadas y comprobadas punto a punto.*

- *No aparecen armarios. ¿los instala otra empresa o ya están instalados? Los armarios estarán instalados*

- *No aparecen rack centralización. ¿los instala otra empresa o ya están instalados? Existe rack de centralización*

- *No aparecen switches. ¿los instala otra empresa o ya están instalados? Existen switchs configurables por los servicios informáticos del Ajuntament.*

- *No aparecen monitores. ¿los instala otra empresa o ya están instalados? ¿cómo van a visualizar las imágenes? Los monitores ya existen.*

Fecha inserción perfil del contratante: 7 marzo de 2018.