



Ajuntament de Calvià
Mallorca

DOCUMENT ELECTRÒNIC

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>
Identificador: 1030130
Òrgans: Ajuntament de Calvià
Data Captura: 2022-09-29 13:33:05
Origen: Administració
Estat elaboració: EE01
Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic
Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
CAÑELLAS VICH MIQUEL - [REDACTED]		28/09/2022	Vàlida
FRANCO MARTI PATRICIA - [REDACTED]		29/09/2022	Vàlida





EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº:
TIPO DE CONTRATO: Suministro. Contrato Menor
OBJETO: SUMINISTRO CAMARA MORTUORIA DE CONGELACION PARA EL CEMENTERIO DE CALVIA
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Teniente de Alcalde Servicios Generales e Infraestructuras por delegación según Decreto de Alcaldía de 17 de junio de 2019

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE UNA CÁMARA MORTUORIA DE CONGELACION PARA EL CEMENTERIO DE CALVIA

PRIMERA.- Objeto del contrato

El presente pliego tiene por objeto establecer las especificaciones y características técnicas para la contratación del suministro de una cámara mortuoria de congelación.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), el código CPV es:

CPV: 39296000-3 Artículos funerarios

SEGUNDA.- Descripción del suministro

En este suministro se incluye la instalación y puesta en marcha de la cámara.

Las características de la cámara mortuoria de congelación son:

- Cámara mortuoria 2 puertas de medidas: alto 550mm, ancho 700mm.
- Recinto cámara mortuoria para dos cuerpos con dos puertas independientes
- Panel de 85mm de espesor mínimo
- Acabado panel interior: acero inoxidable
- Acabado exterior: Lacado plata
- Medidas mínimas cámara: ancho 1170mm, alto 1800mm, fondo 2570mm

Características de equipo compacto centrífugo de techo son:

- Equipo frigorífico compacto de techo de tipo centrífugo de congelación (-20º)
- Compresor hermético con sistema automático de eliminación de agua de condensación.
- Potencia 1,2CV
- Tensión: 230/1/60
- Consumo: 1,1kW
- Caudal de evaporación 1400m3/hora
- Nivel sonoro 40dB

Características estructura inox para 2 cuerpos:

- Estructura modular interna con bandejas para 2 cuerpos fabricadas en acero inoxidable y sistema autoportante. El montaje se realizará sin la necesidad de cortar o perforar ningún panel.
- Estructura tubular de 30x30mm de acero inoxidable.





- Bandejas cóncavas, para la recogida de líquidos reforzada en acero inoxidable, 1 bandeja por cuerpo.
- Cada bandeja estará provista de como mínimo 8 ruedas para su desplazamiento sobre las guías.

TERCERA.- Presupuesto máximo del contrato

BASE IMPONIBLE: doce mil euros (12.000€)
21% IVA: dos mil quinientos veinte euros (2.520 €)
Total: catorce mil quinientos veinte euros (14.520€)

CUARTA.- Empresa adjudicataria.

La empresa adjudicataria será la que presente la oferta económica más ventajosa.

QUINTA.- Plazo de entrega

El plazo de entrega será de 2 meses.

SEXTA.- Plazo de garantía, en su caso

El plazo de garantía es de 2 años.

SÉPTIMA.- Responsable del contrato

La persona responsable del contrato será el jefe de Servicio de Mantenimiento o la persona en la que delegue.

OCTAVA.- Condiciones especiales para la ejecución del contrato

No aplica

NOVENA.- Forma de pago

El pago del precio acordado se realizará contra la presentación de la correspondiente factura, una vez efectuados los suministros, debiendo estar conformado por el técnico responsable del contrato.

El gasto se hará con cargo a la siguiente partida:
503 16400 6250004 ADQUISICIÓN MOBILIARI, REMODELACIÓN I EQUIPACIÓN

Jefe de servicio de Movilidad y Servicios
Urbanos

Fdo: Miguel Cañellas Vich

Directora Técnica de Infraestructuras

Fdo: Patricia Franco Martí